

УТВЕРЖДАЮ

Мэр муниципального образования
«Катангский район»


С.Ю. Чонский
7 октября 2022 года

ПРОТОКОЛ № 32

**заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования «Катангский район»**

Здание администрации муниципального
образования «Катангский район»
(с. Ербогачен, ул. Комсомольская, 6)

7 октября 2022 года

12:00 часов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ:

Мэр муниципального образования «Катангский район»

С.Ю. Чонский

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ:

Инспектор сектора по ГО и ЧС администрации
муниципального образования «Катангский район»

Е.А. Емельянов

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ.

Заместитель главы администрации муниципального
образования «Катангский район»

Н.М. Лукичева

Заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по Киренскому и Катангскому
районам ГУ МЧС России по Иркутской области

Е.М. Апкина

Исполняющий обязанности директор Катангского филиала
Областного государственного автономного учреждения
«Лесхоз Иркутской области»

Р.Х. Гиндулин

Директор муниципального унитарного предприятия
«Катангская топливно-энергетическая компания»

В.В. Степанов

Начальник финансового управления администрации
муниципального образования «Катангский район»

В.А. Светлолобова

Главный врач ОГБУЗ «Катангская районная больница»

Р.М. Фаркова

Старший государственный инспектор Ербогаченского
участка ГИМС

С.А. Брянский

Начальник муниципального отдела образования администрации МО «Катангский район»	Д.М. Гавриленко
Директор МКУ «ЕДДС МО «Катангский район»	А.А. Игнатъев
Начальник участка №1 МУП «Катангская ТЭК» с.Ербогачен	С.В. Сапожников
Начальник Ербогаченского авиаотделения областного государственного автономного учреждения «Иркутская база авиационной охраны лесов»	А.С. Родин
<u>ПРИГЛАШЕНЫ:</u>	
Заместитель начальник 42 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области	А.С. Хадаханов
Прокурор Катангского района	М.Г. Москвитин
Глава Ербогаченского муниципального образования	А.В. Шеметов

Вступительное слово: С.Ю. Чонский

СЛУШАЛИ:

1. Об энергоснабжении села Ербогачен.	С.Ю. Чонский
	В.В. Степанов

На данный момент в селе Ербогачен выработка электроэнергии осуществляется дизельной электростанцией, состоящей из 6 ДГУ установленной мощностью 3530 кВт и рабочей 2600 кВт. В соответствии с реестром договоров электроснабжения населения и предприятий села Ербогачен разрешенная мощность трехфазных абонентов составляет 4515 кВт, а однофазных 4116 кВт. Итого общая разрешенная мощность потребления электроэнергии в селе Ербогачен в соответствии с заключенными договорами электроснабжения составляет 8631 кВт. В рабочем состоянии находятся 4 ДГУ, трем из которых требуется капитальный ремонт, что сделать невозможно из-за отсутствия дорогостоящего специального инструмента и запасных частей. Ремонт двух неисправных ДГУ экономически нецелесообразен. Необходимо приобретение двух дизельных генераторов по 1,5 Мегаватт для обеспечения населения электроэнергией в зимний период.

22 сентября 2022 года администрацией муниципального образования «Катангский район» было написано письмо в Министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области с просьбой:

- о выделении двух дизельных генераторов по 1,5 Мегаватт для населенного пункта Ербогачен.

В связи с нехваткой рабочей мощности и нахождением ДГУ в предаварийном состоянии требуется введение ограничения на потребление электроэнергии до 7 кВт на хозяйство.

РЕШИЛИ:

1. Доклад С.Ю. Чонского, В.В. Степанова принять к сведению.
2. Директору МУП «Катангская ТЭК» В.В. Степанову:
 - 2.1. усилить работу с абонентами по погашению задолженности за электроэнергию.
 - 2.2. в селе Ербогачен на период с 10 октября по 31 декабря 2022 года ввести ограничение на подачу электроэнергии для населения до 7 кВт на хозяйство в связи с нехваткой рабочей мощности и нахождением ДГУ в предаварийном состоянии.

Инспектор сектора по ГО и ЧС
администрации муниципального
образования «Катангский район»



Е.А. Емельянов